

CONTROLLO E RICERCA FUGHE ANNO 2015 - DELIBERA AEEG N° 120/2008 - EFFETTUAZIONI DELLE ISPEZIONI DELLE RETI GAS

| COMUNE DI ALTOFONTE RETE IN M.P. | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|----|---|---|
| ISPEZIONE RETE MEDIA PRESSIONE | | | | | CICLO ISPEZIONE TRIENNALE | | | | NOTE | | | |
| | | | | | ANNO ISPEZIONATO 2015 | ANNO ISPEZIONATO 2016 | ANNO ISPEZIONATO 2017 | | | | % RETI ISPEZIONATO | % RETI DA ISPEZIONARE |
| TIPOLOGIA DI RETI | U.M. | TOTALE RETI | RETI ISPEZIONATE | RETI DA ISPEZIONARE | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | DAL GIORNO 21/07/2015 AL 22/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 12114,6 (ACCIAIO) | DAL GIORNO 21/07/2015 AL 22/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 1363,00 (PEAD) |
| TUBAZIONE IN ACCIAIO | ml. | 12114,60 | 12114,60 | 0 | 12114,60 | | | | | | | |
| TUBAZIONE IN POLIETILENE SS | ml. | 1363,00 | 1363,00 | 0 | 1363,00 | | | | | | | |
| TOTALE | ml. | 13477,60 | 13477,60 | 0 | 13477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| COMUNE DI ALTOFONTE RETE IN B.P. | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|---|
| ISPEZIONE RETE BASSA PRESSIONE | | | | | CICLO ISPEZIONE QUADRIENNALE | | | | NOTE | | |
| | | | | | ANNO ISPEZIONATO 2015 | ANNO ISPEZIONATO 2016 | ANNO ISPEZIONATO 2017 | ANNO ISPEZIONATO 2018 | | | % RETI ISPEZIONATO |
| TIPOLOGIA DI RETI | U.M. | TOTALE RETI | RETI ISPEZIONATE | RETI DA ISPEZIONARE | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | DAL GIORNO 21/07/2015 AL 22/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 26974,10 |
| TUBAZIONE IN POLIETILENE SB | ml. | 26974,10 | 26974,10 | 0 | 26974,10 | | | | | | |
| TOTALE | ml. | 26974,1 | 26974,10 | 0 | 26974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Gastech Instruments Srl attesta che nel comune di Altofonte è stato eseguito il servizio di ricerca fughe gas sul 100% della rete (che sia M.P. che B.P.) con la strumentazione di cui alleghiamo certificazione e dichiara di non aver rilevato dispersioni di gas.

Gastech Instruments s.r.l.
GASTECH INSTRUMENTS
 Via Carpaccio, 2/A
 20090 TREZZANO S/R (MI)
 Tel. +39 02 48 46 34 05 - Fax +39 02 48 46 83 64
 C.F. 09104140155
 Amministratore Unico

Gastech instruments S.r.l.

20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) – Via Carpaccio 2/A - Tel.02.48.46.34.05 - Fax.02.48.46.83.64

P. IVA / C.F. 12552340155 - Cap. Sociale €. 10.200,00 Reg. Imprese di Milano n° . 12552340155 - REA n° 1565366