

CONTROLLO E RICERCA FUGHE ANNO 2015 - DELIBERA AEEG N° 120/2008 - EFFETTUAZIONI DELLE ISPEZIONI DELLE RETI GAS

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESE RETE IN M.P.											
ISPEZIONE RETE MEDIA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE TRIENNALE				NOTE		
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017				% RETI ISPEZIONATE
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%	100%	0%	NEL GIORNO 20/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 5612,00
TUBAZIONE IN ACCIAIO	ml.	5612,00	5612,00	0	5612,00						
TOTALE	ml.	5612,00	5612,00	0	5612,00	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESE RETE IN B.P.											
ISPEZIONE RETE BASSA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE QUADRIENNALE				NOTE		
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017	ANNO ISPEZIONATO 2018			% RETI ISPEZIONATE
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%	100%	0%	NEL GIORNO 20/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 19534,00
TUBAZIONE IN POLIETILENE SB	ml.	19534,00	19534,00	0	19534,00						
TOTALE	ml.	19534,00	19534,00	0	19534,00	0,00	0,00	0,00			

Gastech Instruments Srl attesta che nel comune di Santa Cristina Gela è stato eseguito il servizio di ricerca fughe gas sul 100% della rete (che sia M.P. che B.P.) con la strumentazione di cui alleghiamo certificazione e dichiara di non aver rilevato dispersioni di gas.

Gastech Instruments s.r.l.
GASTECH INSTRUMENTS
 Via Carpaccio, 2/A
 20090 TREZZANO S/N (MI)
 Tel. +39 02 46 46 34 05 - Fax +39 02 48 46 83 64
 C.F. e P. IVA 12552340155
 Amministratore Unico

Gastech instruments S.r.l.

20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) – Via Carpaccio 2/A - Tel.02.48.46.34.05 - Fax.02.48.46.83.64

P.IVA / C.F. 12552340155 - Cap. Sociale €. 10.200,00 Reg. Imprese di Milano n° . 12552340155 - REA n° 1565366