

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	42,72%	
% Efficienza	99,9%	
Valore massimo	29,1 mbar	07/01/2026 01:00:00
Valore minimo	0,1 mbar	26/01/2026 10:30:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	23,5 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	---	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	0,2 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22 mbar	
Manutenzioni		
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	01/12/2025 07:37:24	11/01/2026 07:37:33

Gennaio 2026

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P03 - Via Vittorio Emanuele 307

non comunica da tre mesi in manutenzione straordinaria in attesa di verifica o sostituzione del P03 Altofo

nte via Vittorio Emanuele 307

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,7 mbar	27/01/2026 20:45:00
Valore massimo	29,1 mbar	07/01/2026 01:00:00
Media	23,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	---	---
Valore massimo	---	---
Media	---	
Scarto Quadratico Medio	---	
Tempo con dato disponibile	0 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	0,1 mbar	26/01/2026 10:30:00
Valore massimo	0,3 mbar	29/01/2026 18:15:00
Media	0,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0	
Tempo con dato disponibile	8010 minuti	
Manutenzioni		
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	01/12/2025 07:37:24	11/01/2026 07:37:33

Gennaio 2026

non comunica da tre mesi in manutenzione straordinaria in attesa di verifica o sostituzione del P03 Altofonte v

ria Vittorio Emanuele 307

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,5 mbar	12/01/2026 20:15:00
Valore massimo	23,1 mbar	10/01/2026 01:15:00
Media	22 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	17280 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2026