

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	81,85%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	32,1 mbar	19/10/2024 05:30:00
Valore minimo	22,1 mbar	24/10/2024 11:45:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	28,2 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	26,4 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	23,3 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,9 mbar	
Manutenzioni		

Ottobre 2024

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P04 - Via Giarromesi civ. 2

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	22,4 mbar	24/10/2024 19:00:00
Valore massimo	32,1 mbar	19/10/2024 05:30:00
Media	28,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,7	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	25,5 mbar	03/10/2024 08:15:00
Valore massimo	27,2 mbar	01/10/2024 02:30:00
Media	26,4 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	29520 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	22,7 mbar	08/10/2024 12:15:00
Valore massimo	24,2 mbar	08/10/2024 02:00:00
Media	23,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	27345 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	22,1 mbar	24/10/2024 11:45:00
Valore massimo	23,9 mbar	08/10/2024 02:00:00
Media	22,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

