

Denominazione Impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082049	
Lunghezza	58,4 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		8
Minimo Punti		6
% Dati	100%	
% Efficienza	96,08%	
Valore massimo	28,6 mbar	02/11/2023 03:00:00
Valore minimo	12,5 mbar	24/11/2023 05:00:00

Media

P07 - Via SS186 civ. 4	20 mbar
P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	20,3 mbar
P01 - Via cannicchio civ. 23	22,1 mbar
P02 - Via Cavallacci civ. 65	19,6 mbar
P03 - Via Paratore civ. 3	25,4 mbar
P04 - Via Palermo civ. 150	25,1 mbar
P05 - Via Altofonte civ. 11	26 mbar
P06 - Via Timpone civ. 3/a	24,7 mbar

Manutenzioni

Novembre 2023

P03 - Via Paratore civ. 3

P01 - Via canalicchio civ. 23

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P07 - Via SS186 civ. 4	
Codice punto di rilevazione	P07_ MON_ PIOPPO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,4 mbar	27/11/2023 20:30:00
Valore massimo	21,4 mbar	15/11/2023 02:30:00
Media	20 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
Codice punto di rilevazione	P08_ MON_ PIOPPO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	19 mbar	26/11/2023 20:00:00
Valore massimo	21,8 mbar	05/11/2023 03:45:00
Media	20,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
Codice punto di rilevazione	P01_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	12,5 mbar	24/11/2023 05:00:00
Valore massimo	23,5 mbar	02/11/2023 03:00:00
Media	22,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
Codice punto di rilevazione	P02_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,5 mbar	28/11/2023 08:45:00
Valore massimo	21,6 mbar	03/11/2023 02:45:00
Media	19,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,4	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Paratore civ. 3	
Codice punto di rilevazione	P03_MON_CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,7 mbar	25/11/2023 13:00:00
Valore massimo	28,6 mbar	02/11/2023 03:00:00
Media	25,4 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,9	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Palermo civ. 150	
Codice punto di rilevazione	P04_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,3 mbar	28/11/2023 19:30:00
Valore massimo	28,2 mbar	06/11/2023 02:30:00
Media	25,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P05 - Via Altofonte civ. 11	
Codice punto di rilevazione	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	24,1 mbar	27/11/2023 19:45:00
Valore massimo	27,8 mbar	08/11/2023 02:45:00
Media	26 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Novembre 2023