

Denominazione Impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082049	
Lunghezza	58,4 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		8
Minimo Punti		6
% Dati	94,64%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	24,5 mbar	03/02/2025 02:45:00
Valore minimo	13,4 mbar	26/02/2025 20:00:00
Media		
P07 - Via SS186 civ. 4	20,5 mbar	
P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	20,9 mbar	
P01 - Via cannolicchio civ. 23	21,3 mbar	
P02 - Via Cavallacci civ. 65	21,9 mbar	
P03 - Via Paratore civ. 3	21,6 mbar	
P04 - Via Palermo civ. 150	21,7 mbar	
P05 - Via Altofonte civ. 11	20,7 mbar	
P06 - Via Timpone civ. 3/a	20 mbar	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

P01 - Via cannolicchio civ. 23

P01 - Via cannolicchio civ. 23

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P07 - Via SS186 civ. 4	
Codice punto di rilevazione	P07_ MON_ PIOPPO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	19,5 mbar	03/02/2025 19:15:00
Valore massimo	23,3 mbar	11/02/2025 04:00:00
Media	20,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,8	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
Codice punto di rilevazione	P08_ MON_ PIOPPO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	19,9 mbar	28/02/2025 07:30:00
Valore massimo	23,7 mbar	22/02/2025 10:15:00
Media	20,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,7	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
Codice punto di rilevazione	P01_ MON_CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	13,4 mbar	26/02/2025 20:00:00
Valore massimo	24,5 mbar	03/02/2025 02:45:00
Media	21,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2,6	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
Codice punto di rilevazione	P02_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,7 mbar	08/02/2025 07:45:00
Valore massimo	22,7 mbar	21/02/2025 15:00:00
Media	21,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Paratore civ. 3	
Codice punto di rilevazione	P03_ MON_CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,2 mbar	06/02/2025 19:15:00
Valore massimo	22,9 mbar	15/02/2025 02:45:00
Media	21,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,4	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Palermo civ. 150	
Codice punto di rilevazione	P04_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,7 mbar	09/02/2025 19:30:00
Valore massimo	22,9 mbar	15/02/2025 02:45:00
Media	21,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P05 - Via Altofonte civ. 11	
Codice punto di rilevazione	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,7 mbar	24/02/2025 20:15:00
Valore massimo	22,3 mbar	21/02/2025 03:15:00
Media	20,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,6	
Tempo con dato disponibile	23040 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
Codice punto di rilevazione	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	16,8 mbar	11/02/2025 20:30:00
Valore massimo	22,2 mbar	26/02/2025 03:45:00
Media	20 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,9	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2025