

<b>Denominazione Impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice</b>	082005	
<b>Lunghezza</b>	27,58 km	
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete	
<b>Referente</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Email</b>		
<b>Note</b>		
<b>Numero Punti</b>		4
<b>Minimo Punti</b>		4
<b>% Dati</b>	76,27%	
<b>% Efficienza</b>	100%	
<b>Valore massimo</b>	27,5 mbar	31/03/2024 05:45:00
<b>Valore minimo</b>	20,7 mbar	12/03/2024 18:45:00
<b>Media</b>		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	24,7 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	25,9 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	22,7 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,4 mbar	

**Manutenzioni**

Marzo 2024

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P04 - Via Giarromesi civ. 2

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P01_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,8 mbar	05/03/2024 19:30:00
<b>Valore massimo</b>	27,5 mbar	31/03/2024 05:45:00
<b>Media</b>	24,7 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,2	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Marzo 2024

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P02_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,5 mbar	04/03/2024 20:45:00
<b>Valore massimo</b>	27,2 mbar	17/03/2024 09:45:00
<b>Media</b>	25,9 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	30960 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Marzo 2024

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P03_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	22,2 mbar	28/03/2024 19:30:00
<b>Valore massimo</b>	23,4 mbar	10/03/2024 10:30:00
<b>Media</b>	22,7 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,2	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	15945 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Marzo 2024

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P04_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,7 mbar	12/03/2024 18:45:00
<b>Valore massimo</b>	23,5 mbar	28/03/2024 02:00:00
<b>Media</b>	22,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Marzo 2024