

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento	Marzo 2024
Codice impianto	082049		
Nome punto di rilevazione	P07 - Via SS186 civ. 4		
Codice punto di rilevazione	P07_ MON_ PIOPPO		
Codice identificativo registrazione			
Attivo	SI		
Di riferimento	SI		
Indirizzo			
Referente			
Tipo	Punto terminale di rete		
Frequenza misura	15 min		
Perdita di carico media		0	
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala		
Valore minimo	19,9 mbar	04/03/2024 22:00:00	
Valore massimo	23,1 mbar	30/03/2024 02:45:00	
Media	21,1 mbar		
Scarto Quadratico Medio	0,6		
Tempo con dato disponibile	44640 minuti		
Manutenzioni			

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
Codice punto di rilevazione	P08_MON_PIOppo	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,3 mbar	01/03/2024 16:00:00
Valore massimo	23,4 mbar	31/03/2024 03:45:00
Media	21,4 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,6	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
Codice punto di rilevazione	P01_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	13,7 mbar	04/03/2024 20:30:00
Valore massimo	23,8 mbar	29/03/2024 02:00:00
Media	20,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,5	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
Codice punto di rilevazione	P02_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	19,6 mbar	01/03/2024 19:15:00
Valore massimo	21,9 mbar	31/03/2024 23:45:00
Media	21,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Paratore civ. 3	
Codice punto di rilevazione	P03_MON_CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,3 mbar	04/03/2024 19:30:00
Valore massimo	28,2 mbar	11/03/2024 02:45:00
Media	23 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Palermo civ. 150	
Codice punto di rilevazione	P04_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,8 mbar	10/03/2024 08:45:00
Valore massimo	28,3 mbar	25/03/2024 02:30:00
Media	22,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,8	
Tempo con dato disponibile	36000 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P05 - Via Altofonte civ. 11	
Codice punto di rilevazione	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,8 mbar	01/03/2024 20:00:00
Valore massimo	24 mbar	26/03/2024 03:15:00
Media	20,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,8	
Tempo con dato disponibile	37440 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
Codice punto di rilevazione	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	15,4 mbar	04/03/2024 19:30:00
Valore massimo	24 mbar	27/03/2024 03:15:00
Media	20,8 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,1	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Marzo 2024