

<b>Denominazione Impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice</b>	082049	
<b>Lunghezza</b>	58,4 km	
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete	
<b>Referente</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Email</b>		
<b>Note</b>		
<b>Numero Punti</b>		8
<b>Minimo Punti</b>		6
<b>% Dati</b>	100%	
<b>% Efficienza</b>	100%	
<b>Valore massimo</b>	27 mbar	17/06/2025 01:15:00
<b>Valore minimo</b>	19,7 mbar	26/06/2025 07:30:00

#### **Media**

P07 - Via SS186 civ. 4	22,2 mbar
P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	23,2 mbar
P01 - Via cannicchio civ. 23	23,6 mbar
P02 - Via Cavallacci civ. 65	22,2 mbar
P03 - Via Paratore civ. 3	22,3 mbar
P04 - Via Palermo civ. 150	22,2 mbar
P05 - Via Altofonte civ. 11	22,2 mbar
P06 - Via Timpone civ. 3/a	22,8 mbar

#### **Manutenzioni**

Giugno 2025

P06 - Via Timpone civ. 3/a

P07 - Via SS186 civ. 4

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P07 - Via SS186 civ. 4	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P07_ MON_ PLOPPO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,7 mbar	26/06/2025 07:30:00
<b>Valore massimo</b>	23,7 mbar	24/06/2025 01:30:00
<b>Media</b>	22,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P08_ MON_ PIOPPO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,2 mbar	02/06/2025 21:15:00
<b>Valore massimo</b>	24,8 mbar	26/06/2025 14:45:00
<b>Media</b>	23,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P01_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,1 mbar	27/06/2025 17:45:00
<b>Valore massimo</b>	25,1 mbar	30/06/2025 02:45:00
<b>Media</b>	23,6 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P02_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,1 mbar	27/06/2025 21:45:00
<b>Valore massimo</b>	23,5 mbar	26/06/2025 02:00:00
<b>Media</b>	22,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P03 - Via Paratore civ. 3	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P03_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,3 mbar	19/06/2025 11:45:00
<b>Valore massimo</b>	23,7 mbar	08/06/2025 01:45:00
<b>Media</b>	22,3 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P04 - Via Palermo civ. 150	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P04_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,2 mbar	28/06/2025 12:00:00
<b>Valore massimo</b>	23,5 mbar	08/06/2025 01:45:00
<b>Media</b>	22,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P05 - Via Altofonte civ. 11	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,7 mbar	10/06/2025 19:15:00
<b>Valore massimo</b>	27 mbar	18/06/2025 02:00:00
<b>Media</b>	22,2 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,6 mbar	30/06/2025 12:45:00
<b>Valore massimo</b>	27 mbar	17/06/2025 01:15:00
<b>Media</b>	22,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,4	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Giugno 2025