

Denominazione Impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082057	
Lunghezza	19,54 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	25,4 mbar	26/06/2023 01:30:00
Valore minimo	3,7 mbar	29/06/2023 11:45:00
Media		
P01 - Via Neruda snc	24,5 mbar	
P02 - Contrada Ponte Rosso snc	22,2 mbar	
Manutenzioni		

Giugno 2023

P01 - Via Neruda snc

P02 - Contrada Ponte Rosso snc

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via Neruda snc	
Codice punto di rilevazione	P01_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,2 mbar	03/06/2023 12:00:00
Valore massimo	25,4 mbar	26/06/2023 01:30:00
Media	24,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P02 - Contrada Ponte Rosso snc	
Codice punto di rilevazione	P02_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	3,7 mbar	29/06/2023 11:45:00
Valore massimo	23,2 mbar	26/06/2023 21:15:00
Media	22,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,5	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023