

|                                |                        |                               |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Denominazione Impianto</b>  | San Giuseppe Jato (PA) | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice</b>                  | 082064                 |                               |
| <b>Lunghezza</b>               | 14,26 km               |                               |
| <b>Tipo</b>                    | Senza verifica di rete |                               |
| <b>Referente</b>               |                        |                               |
| <b>Telefono</b>                |                        |                               |
| <b>Email</b>                   |                        |                               |
| <b>Note</b>                    |                        |                               |
| <b>Numero Punti</b>            |                        | 2                             |
| <b>Minimo Punti</b>            |                        | 2                             |
| <b>% Dati</b>                  | 100%                   |                               |
| <b>% Efficienza</b>            | 100%                   |                               |
| <b>Valore massimo</b>          | 27,2 mbar              | 07/07/2025 01:30:00           |
| <b>Valore minimo</b>           | 22,9 mbar              | 27/07/2025 11:30:00           |
| <b>Media</b>                   |                        |                               |
| P01 - Corso Umberto I civ. 350 | 24,2 mbar              |                               |
| P02 - Via Danimarca civ. 28    | 25,6 mbar              |                               |
| <b>Manutenzioni</b>            |                        |                               |

Luglio 2025

P02 - Via Danimarca civ. 28

P01 - Corso Umberto I civ. 350

|                                            |                                |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome impianto</b>                       | San Giuseppe Jato (PA)         | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice impianto</b>                     | 082064                         |                               |
| <b>Nome punto di rilevazione</b>           | P01 - Corso Umberto I civ. 350 |                               |
| <b>Codice punto di rilevazione</b>         | P01_ SGJATO                    |                               |
| <b>Codice identificativo registrazione</b> |                                |                               |
| <b>Attivo</b>                              | SI                             |                               |
| <b>Di riferimento</b>                      | SI                             |                               |
| <b>Indirizzo</b>                           |                                |                               |
| <b>Referente</b>                           |                                |                               |
| <b>Tipo</b>                                | Punto terminale di rete        |                               |
| <b>Frequenza misura</b>                    | 15 min                         |                               |
| <b>Perdita di carico media</b>             |                                | 0                             |
| <b>Incertezza strumentazione</b>           | +/- 0,1 del Fondo Scala        |                               |
| <b>Valore minimo</b>                       | 22,9 mbar                      | 27/07/2025 11:30:00           |
| <b>Valore massimo</b>                      | 25,7 mbar                      | 07/07/2025 01:30:00           |
| <b>Media</b>                               | 24,2 mbar                      |                               |
| <b>Scarto Quadratico Medio</b>             | 0,4                            |                               |
| <b>Tempo con dato disponibile</b>          | 44640 minuti                   |                               |
| <b>Manutenzioni</b>                        |                                |                               |

Luglio 2025

|                                            |                             |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome impianto</b>                       | San Giuseppe Jato (PA)      | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice impianto</b>                     | 082064                      |                               |
| <b>Nome punto di rilevazione</b>           | P02 - Via Danimarca civ. 28 |                               |
| <b>Codice punto di rilevazione</b>         | P02_ SGJATO                 |                               |
| <b>Codice identificativo registrazione</b> |                             |                               |
| <b>Attivo</b>                              | SI                          |                               |
| <b>Di riferimento</b>                      | SI                          |                               |
| <b>Indirizzo</b>                           |                             |                               |
| <b>Referente</b>                           |                             |                               |
| <b>Tipo</b>                                | Punto terminale di rete     |                               |
| <b>Frequenza misura</b>                    | 15 min                      |                               |
| <b>Perdita di carico media</b>             |                             | 0                             |
| <b>Incertezza strumentazione</b>           | +/- 0,1 del Fondo Scala     |                               |
| <b>Valore minimo</b>                       | 24,3 mbar                   | 11/07/2025 12:15:00           |
| <b>Valore massimo</b>                      | 27,2 mbar                   | 07/07/2025 01:30:00           |
| <b>Media</b>                               | 25,6 mbar                   |                               |
| <b>Scarto Quadratico Medio</b>             | 0,4                         |                               |
| <b>Tempo con dato disponibile</b>          | 44640 minuti                |                               |
| <b>Manutenzioni</b>                        |                             |                               |

Luglio 2025